

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який видає дозвіл)

ВІДМОВА

у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

від 26 жовтня 2018 року

№ ІУ 133182992163

«Будівництво багатоквартирних житлових будинків, об'єктів соціальної інфраструктури та надземного паркінгу. вул. Київська на території 3 мікрорайону ІV житлового району м. Бровари» І черга будівництва»
(найменування об'єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва: **м. Бровари, по вул. Київській на території 3 мікрорайону ІV житлового району**

вид будівництва

нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

код об'єкта

1122.2

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

клас наслідків (відповідальності)

ССЗ

За результатами розгляду заяви

ТОВ «ГРАССФІЛД»

(найменування або прізвище, ім'я, по батькові заявника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт **від 18.10.2018 № 40-30/1810-50** та доданих до неї документів установлено,

у зв'язку з неподанням документів, необхідних для прийняття рішення про видачу дозволу:

- **склад поданої проектної документації не відповідає вимогам п.10 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 (із змінами та доповненнями) та ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;**

у зв'язку із встановленням невідповідності поданих документів вимогам законодавства:

- **проектна документація оформлена без врахування вимог ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації»;**

- **відсутні інсолограми забезпеченості нормативними умовами інсоляції житлових приміщень наближеної існуючої і перспективної житлової забудови відповідно до вимог ДБН В.2.2-15-2005 (розділ 3), СН № 2605-82 (пп. 4, 5), ДСП № 173-96 (п. 4.6) ДБН 360-92** (п. 3.13);**

- **відсутня інформація щодо нормативної площі озеленення території об'єкта проектування (не менше 6,0 м² на 1 мешканця) згідно з вимогами ДБН 360-92** (п. 3.15, дод. 5.2), ДСП № 173-96 (пп. 6.1, 6.2) ДБН Б.2.2-5:2011 (пп. 4.16, 6.3).**

(обґрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

Головний інспектор будівельного нагляду

Відділу методології та нагляду за видачею

дозволів на виконання будівельних робіт

Департаменту державних процедур

(найменування посади

відповідальної особи органу)

(підпис)

О.А. Ткачук
(ініціали та прізвище)

