

**ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ У**  
**ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**14.11.2018 р. № ЛВ 172183181349**

За результатами розгляду поданої ТзОВ "Українська транспортна група"  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або  
найменування юридичної особи, яка є замовником)

01 листопада 2018р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не представлено та не надано дозвільної, проектної та виконавчої документації, що стосується вищевказаного об'єкту будівництва;

**виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:**

- на час підсумкової перевірки не завершені роботи з монтажу систем вентиляції та освітлення виробничого корпусу;

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:**

- перевіркою проведеною 17.07.2018 було встановлено, що генпідрядною організацією ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД» на об'єкті будівництва «Завершення будівництва виробничого корпусу по вул. І. Мазепи у м. Новояворівську, Яворівського району, Львівської області» виконано будівельні роботи з відхиленням від затвердженої проектної документації
- розробленої ТзОВ «Лабораторія «Нова Модель», а саме: на фасаді в осях В-А робочого проекту (аркуш 5 стадія Р) виконано роботи з влаштування промислових воріт з вертикальним підйомом, чим порушено ст. 9, абз. 4 ст. 27 Закону України «Про архітектурну діяльність».

**що, згідно з абз. 4, 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).**

**У видачі сертифіката «Завершення будівництва виробничого корпусу по вул. І. Мазепи у м. Новояворівську, Яворівського району, Львівської області»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

**Нове будівництво**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

**Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. І.Мазепи** відмовлено.


технічне переоснащення, місцезнаходження об'єкта)

**Головний інспектор**  
**будівельного нагляду**

**відділу по роботі**  
**з дозвільними документами**

(посада)

МП

  
(підпис)

**Заставська Ярина**  
**Володимирівна**

(прізвище, ім'я та по батькові)