

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

13.02.2019 р. № ІУ 173190440861

За результатами розгляду поданої **ТОВ «ДИНАСТІЯ В.В.»**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

04 лютого 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не в повному обсязі надано виконавчу документацію (акт гідравлічного випробування, водовідведення, готовності будівельної частини ліфта та технічної готовності ліфта), **невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:**

- будівельно-монтажні роботи виконані не в повному обсязі (навколо будівлі відсутнє вимощення та не виконані роботи з благоустрою прилеглої території; не виконані роботи з оздоблення та опорядження цоколя першого поверху та вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку; не завершені покрівельні роботи вбудовано-прибудованих приміщень; не забезпечений доступ для маломобільних груп населення; в приміщенні протипожежних балконів не виконано опорядження відкосів у дверних прорізах; в передпокоях квартир не встановлено пожежні сповіщувачі спонукальної системи СПДЗ (система протидимового захисту) та не обладнано системами протипожежного захисту),

**що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області)**

У видачі сертифіката **«Нове будівництво багатоквартирної житлової забудови з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгу по вул. Академіка Янгеля, 6-Г в м. Вінниця» (Перша черга будівництва)» (1 черга 4 пусковий комплекс – секція № 4)**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

**нове будівництво**


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

**Вінницька область, м. Вінниця, с. Нова Басань, вул. Академіка Янгеля, 6-Г**

місце розташування об'єкта)

відмовлено.

Голова департаменту будівельного  
нагляду та контролю методології та  
технології за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту довірливих  
процедур



*(Handwritten signature)*  
(прізвище)

**І. В. Кальніченко**

(прізвище, ім'я та по батькові)