

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

12.03.2019 р. № ІУ 173190710694

За результатами розгляду поданої Управлінням будівництва та розвитку  
інфраструктури Калуської міської ради  
(спривіше, ім'я та по батькові фізичної особи або  
найменування юридичної особи, яка є замовником)

01 березня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:**

- *техніко-економічні показники зазначені в акті готовності об'єкта до експлуатації (далі – акт) не відповідають показникам, зазначеним в проектній документації та експертному звіті (об'єм ґрунту виїнятого із котлованів в проекті та експертизі становить 52960 куб.м, в акті - 5485,14 куб.м; об'єм ґрунту для ізоляції відходів в проектній документації та експертизі становить 42650 куб.м, в акті - 2200 куб.м; кількість колодязів діаметром від 1,5 – до 1,0 м в проектній документації та експертизі становить 26 шт., а по факту 24 шт.; головним інженером проекту Ротомою В.М. внесено зміни до проекту щодо під'їздних доріг №1 і №2 до колодязів, однак дані дороги не вимощені залізобетонними плитами;*
- *частково відсутня огорожа полігону, що не відповідає відомостям, зазначеним в п.1 акту готовності об'єкта до експлуатації.*

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**

- *не виконані роботи по нанесенню антикорозійної бітольної-гумової ізоляції, по улаштуванню воріт та встановленню панелей для воріт, по улаштуванню хвіртки, по ґрунтуванні металевих поверхонь.*
- *відсутнє вуличне освітлення, яке передбачено проектною документацією,*
- *відсутня розбивка території і розмітка доріг,*
- *не влаштовано під'їзну дорогу до оглядових колодязів;*

**що, згідно з абз. 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області)**

У видачі сертифіката **«Будівництво споруд для збору та складування побутових, сільськогосподарських, промислових відходів для м. Калусь. Розширення існуючого полігону»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

**нове будівництво**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

м. Калуш, урочище «Височанка-Залісся»


відмовлено.

місце розташування об'єкта

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею дозволів на  
виконання будівельних робіт  
Департаменту дозвільних

процедур  
(посада)

МП



(підпис)

О.А. Ткачук

(прізвище, ім'я та по батькові)