

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

26.03.2019 р. № ІУ 173190850470

За результатами розгляду поданої Комунальним підприємством архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, яка є замовником)

11 березня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено: невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- відсутні засоби доступу для маломобільних груп населення та інвалідів-колясочників до об'єкта, чим порушено ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та не відповідає проєктним рішенням,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області).

У видачі сертифіката «Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул. Прибузькій, 8 в м. Хмельницькому» (II-пусковий комплекс)»
(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва:


нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

м. Хмельницький, вул. Прибузька, 8 відмовлено.
(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур

(посада)
МП


(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)

