

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

26.03.2019 р. № ІУ 173190850944

За результатами розгляду поданої ТОВ «Старт Бізнес – Плюс»

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

19 березня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:  
- влаштування пожежних резервуарів, майданчику для розміщення СГЗ-10, огороження майданчика СГЗ-10, вузла заземлення газозова та розміщення громовідводу не відповідають проектним рішенням,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області).

У видачі сертифіката «Розміщення стаціонарного газового заправника СГЗ-10 на АЗС № 20/028 по вул. Кірова, 49 в с. Піщанка Красноградського району Харківської області. Реконструкція»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,


вул. Кірова, 49, с. Піщанка Красноградського району Харківської області


місце розташування об'єкта)

відмовлено.

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур

(посада)  
МП



  
(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)