

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

02.04.2019 р. № ІУ 173190922469

За результатами розгляду поданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМОТЕХНІК»

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

26 березня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та
вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- об'єкт не завершено будівництвом (в адміністративному будинку (літ. «В» згідно технічного паспорта) не виконано розведення внутрішніх інженерних мереж (водопостачання, теплопостачання, електропостачання); не виконані внутрішні опоряджувальні роботи (штукатурка стін, не заповнено дверні прорізи, огороження сходових клітин, не влаштовано підлогу та стелю),
- загальний журнал робіт не відповідає додатку «А» ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», відсутні записи переліку проміжного прийняття відповідальних конструкцій і актів на закриття прихованих робіт, в деяких актах на закриття прихованих робіт відсутні підписи представника авторського нагляду та представника технічного нагляду,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області)

У видачі сертифіката «Науково-технічний центр у м. Вишгороді Вишгородського району Київської області»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Київська область, м. Вишгород, на розі дороги Р69 та Р02

відмовлено.

місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур




(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)