

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

02.04.2019 р. № ІУ 173190922477

За результатами розгляду поданої АТ «Укртрансгаз» в особі Боярського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

26 березня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
невідповідність об'єкта вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- загальний журнал не відповідає Додатку «А» ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», відсутні записи про перелік проміжного прийняття відповідальних конструкцій і актів на закриття прихованих робіт, відсутні записи про перелік спеціальних журналів робіт,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція газорозподільної станції «Іванків» (І-ий пусковий комплекс)

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реконструкція


нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Київська область, Іванківський район, смт. Іванків, вул. Запрудська, 41-А відмовлено.  
місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур

(посада)  
МП



  
(підпис)

І. В. Кальніченко  
(прізвище, ім'я та по батькові)