

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

19.04.2019 р. № ІУ 173191090260

За результатами розгляду поданої Відділом будівництва Надвірнянської районної державної адміністрації

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка здійснює)

09 квітня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено, неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- *не надано виконавчу документацію для огляду (журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, журнали спеціальних робіт, акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати якості будівельних матеріалів).*

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- *висота кріплення від нк 0+00 до нк 0+60 у відповідності до проекційної документації повинна становити 3,5 м (7 ярусів), а становить 6 ярусів, по факту становить 3 м від нк 0+60 до нк 0+20 відповідно до затвердженого проекту повинна становити 3 м (6 ярусів), а становить 5 ярусів, загальна кількість габіонів у відповідності до проекційної документації 380 шт., а по факту 324 шт.*

що, згідно з абз 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області)

У видачі сертифіката «Нове будівництво берегозахисно-повальних, протишхвних, протиобвальних споруд на території с. Пнів «Підзамче» Надвірнянського району Івано-Франківської області»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер, цільовість)


нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Пнів, вул. Замкова, 1 відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних процедур



(Handwritten signature)
прізвище

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)