

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

19.06.2019 р. № ІУ 173191701009

За результатами розгляду поданої **ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ"**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

12 червня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- надано не в повному обсязі проектну та виконавчу документацію (акти випробування устаткування, інженерних систем та обладнання 2-го пускового комплексу) для огляду; не надано наказ про перезатвердження проектної документації та повідомлення про зміну даних у проектній документації (завдання на проектування (коригування) від 2018 року, щодо поділення на шість пускових комплексів) у відповідності до п. 3 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2019 № 560 для огляду;

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- незавершені будівельні роботи (не встановлені ліхтарі освітлення, не завершені роботи з антикорозійної обробки резервуарів та оліє проводів, не виконана автомобільна дорога шириною 6,0м із асфальтобетону навколо резервуарного парку), **що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України).**

У видачі сертифіката **«Нове будівництво резервуарного парку рослинних олій за адресою: 2-й кілометр автодороги на морський торговельний порт «Южний», територія Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області» 2 пусковий комплекс»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Одеська область, Лиманський район, територія Визирської сільської ради, 2-й кілометр автодороги на Морський торговельний порт «Южний»

відмовлено.


місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації**

**Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)

МП



(підпис)

І. В. Кальніченко

(прізвище, ім'я та по батькові)