

Додаток ІІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

03.09.2019 р. № ІУ 173192461748

За результатами розгляду поданої ТОВ "МК"

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

20 серпня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано журнал загальних робіт, спеціальні журнали робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на матеріали,

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- частково не змонтовані лічильники, не влаштовано майданчики для ігор дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, не влаштовано майданчик для відпочинку дорослого населення, не влаштовано майданчик для занять фізкультурою, не влаштовано майданчики для господарських цілей, не влаштовано підпірну стінку, змінено розміщення автостоянки на 20 м/м та не влаштовано 2 паркомісця для маломобільних груп населення, не завершено влаштування автостоянки на 165 м/м та не влаштовано 16 паркомісць для маломобільних груп населення, не влаштовано очисні споруди дощових вод,

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката **«Будівництво групи багатопверхових житлових будинків по вул. Привокзальна, 2-В у м. Бориспіль» 4 черга»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.


м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 2-в

місце розташування об'єкта)

відмовлено.

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**




(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)