

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

19.09.2019 р. № ГУ 173192621688

За результатами розгляду поданої **ТОВ "Мега - Сервіс"**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

16 вересня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- проектом передбачено зовнішнє пожежогашіння від двох запроєктованих пожежних резервуарів об'ємом 100м³ кожний. Фактично пожежні резервуари відсутні,
- проектом передбачено влаштування двох колодязів – водозабірною К1 та колодязя з засувками – К2. Фактично – відсутні,
- пожежна сигналізація в операторській відсутня,
- проектом передбачено встановлення однієї двопістолетної паливороздавальної колонки на відстані 5 м від модуля заправки (наземних резервуарів з насосом та трубопроводами). Фактично встановлено дві однопістолетні колонки безпосередньо біля кожного резервуару,
- фактичне розміщення операторної АГЗП не відповідає проектному,
- проектом передбачено підземні кабельні лінії по території АГЗП. Фактично електричний кабель навішений на бетонній огорожі АГЗП,
- проектом передбачено встановлення резервуарів на бетонну плиту 9 х 2 м, товщиною 300 мм, фактично раму з резервуарами встановлено безпосередньо на ґрунт,
- висота щогли блискавкозахисту не відповідає проектній,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката «Будівництво автомобільного газозаправного пункту за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка Сергія, (Красовського), 20.»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Київська обл., м. Бровари, вул. Москаленка Сергія, 20

відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
МП

(підпис)

О.А. Ткачук
(прізвище, ім'я та по батькові)