

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

10.10.2019 р. № ІУ 173192830823

За результатами розгляду поданої Акціонерним товариством "УКРТРАНСГАЗ"
(спрощене товариство по батьківській фірмі) або

найменування юридичної особи, яка є замовником

01 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано проекту (проект виконання робіт (ПВР)) та виконавчу документацію для огляду (лабораторні випробування якості зразків бетону, сертифікат якості на буферну смієть об'ємом 25 куб.м).

що, згідно з абз. 4, п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція установки регенерації дієтиленіколою цеху №1 Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу»

(назва об'єкта, в якому здійснюється характер будівництва)

реконструкції

(клас будівництва, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

Львівська обл., Стрийський район, с. П'ятничани по вул. Промисловій, 13 відмовлено.
місце розташування об'єкта

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
ММ



О.А. Ткачук
(спрощене товариство по батьківській фірмі)