

Державна архітектурно-будівельна інспекція України  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

17.10.2019 р. № ІУ 173192901562

За результатами розгляду поданої Національним університетом "Острозька академія"

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, якщо є діючим)

01 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:  
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано в повному обсязі проектну документацію для огляду;
- не надано виконавчу документацію для огляду;
- відсутній енергетичний сертифікат будівлі.

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- не виконані в повному обсязі заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція з перепрофілюванням незавершеного будівництва будинку культури під навчальний корпус по проспекту Незалежності, 3»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

реконструкція

(тип будівництва, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

проспект Незалежності, 3, м. Острог, Рівненської області

відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею дозволів на  
виконання будівельних робіт  
Департаменту дозвільних  
процедур

(посада)

М.П.



О.А. Трачук

(прізвище, ім'я та по батькові)