

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

10.10.2019 р. № ІУ 173192830826

За результатами розгляду поданої ТОВ "Мега - Сервіс"
(привласнює ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

08 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- проектом передбачено зовнішні пожежогасіння від двох запроєктованих пожежних резервуарів об'ємом 100 м³ кожний. Фактично пожежні резервуари відсутні;
- проектом передбачено влаштування двох колодязів – водозабірною К1 та колодязя з засувками – К2. Фактично – відсутні;
- пожежна сигналізація в операторській відсутня;
- проектом передбачено встановлення однієї двоісторонньої паливороздавальної колонки на відстані 5 м від модуля заправки (наземних резервуарів з насосом та трубопроводами). Фактично встановлено дві односторонні колонки безпосередньо біля кожного резервуару;
- фактичне розміщення операторної АГЗП не відповідає проектному;
- проектом передбачено підземні кабельні лінії по території АГЗП. Фактично електричний кабель навішений на бетонній огорожі АГЗП;
- проектом передбачено встановлення резервуарів на бетонну плиту 9 x 2 м товщиною 300 мм. фактично раму з резервуарами встановлено безпосередньо на ґрунт;
- висота цогли блискавкозахисту не відповідає проектній.

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката «Будівництво автомобільного газозаправного пункту за адресою Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка Сергія, 20»
(назва об'єкта згідно з проектом характеру будівництва)

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальні ремонти

Київська обл., м. Бровари, вул. Москаленка Сергія, 20

відмовлено

місце розташування об'єкта

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)
МН



(підпис)

О.А. Ткачук

(привласнює ім'я та по батькові)