

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

10.10.2019 р. № ІУ 173192830806

За результатами розгляду поданої Ганусом О. А.

сиринице, змія та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником

26 вересня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавчу документацію об'єкту;
- невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:
 - не влаштовані перегородки кімнат; не влаштовано сходи на верхній ярус мансардного поверху; не влаштована вирівнювальна стяжка підлог; не змонтоване обладнання топкової; не влаштовані внутрішні мережі опалення, водопостачання, електропостачання, електроосвітлення, водовідведення.

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до зовідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція мансардного поверху (квартир № 5, 6) по вул. Пушкіньська, 19 в м. Харків»

створа об'єкта згідно з проєктом, характером виконаних

реконструкція

робот будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту

м. Харків, вул. Пушкіньська, 19, кв. № 5,6

відмовлено.

місце розташування об'єкта

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур

посади
МП



О.А. Ткачук

сиринице, змія та по батькові