

Додаток 11
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

23.10.2019 р. № ІУ 173192962327

За результатами розгляду поданої ТОВ «Фортуна-Ін-Гранс»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**10 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не надано технічний паспорт об'єкта,
- в акті готовності об'єкта до експлуатації не зазначено інформацію про проведену технічну інвентаризацію об'єкта,

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- не влаштоване огородження по периметру майданчика, де встановлено АГЗП,
- не встановлено протипожежний щит згідно проекту,
- піноутворювач не зберігається в бочках,

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).

У видачі сертифіката «Реконструкція автозаправної станції по вул. Заводська, 11, смт. Згурівка Згурівського району Київської області»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)


реконструкції

(назва будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту)

Київська обл., Згурівський р-н, смт Згурівка, вул. Заводська, 11 відмовлено.
(місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею дозволів на
виконання будівельних робіт
Департаменту дозвільних
процедур**

(посади)
МП



(підпис)

В.О. Дем'яник
(прізвище, ім'я та по батькові)