

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

05.11.2019 р. № ІУ 173193092297

За результатами розгляду поданої ТЗОВ ВТН "Болекс"
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

21 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- внутрішнє планування підвальных приміщень не відповідає проєктній документації (влаштовано комірки),
- не влаштовано підвальні приміщення (технічне приміщення, згідно експлікації приміщень),
- не влаштовано вентиляційні шахти для функціонування підземного паркінгу,
- по осі Б, 4-6 влаштовано дверний отвір, що не відповідає проєктній документації,
- по осі А, Б-В влаштовано додатковий дверний отвір, що не передбачено проєктною документацією,
- по осі В, 4-6 не влаштовано дверний отвір, що передбачено проєктною документацією,

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката «Будівництво ТЗОВ ВТН "Болекс" багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Стрийській, 99-а зі знесенням існуючих споруд у м. Львові» (2-й пусковий комплекс-багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення секції № 5,6,7)»

(назва об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва)

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,


м. Львів, вул. Стрийська, 99-а

відмовлено.

місце розташування об'єкта

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**

(посада)
М/П



І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)