

Додаток ПІ
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

05.11.2019 р. № ІУ 173193092438

За результатами розгляду поданої ПрАТ «Грест Житлобуд-1»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є суб'єктом-заявником)

28 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавче геодезичне знімання фактичного планового та висотного розміщення будівель та інженерних мереж об'єкта.

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- в квартирах не встановлені прилади опалення.
- не закінчені роботи з монтажу трубопроводів водопостачання, теплопостачання та водовідведення.
- не встановлені зонтики на вентиляцiях та захисне покриття паранетів із сталі.
- не змонтоване обладнання трансформаторної підстанції.
- не закінчені роботи з влаштування благоустрою.
- не закінчені роботи з влаштування вхідної ґрунту.
- не влаштоване накриття над входами в підвал.

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області).

У видачі сертифіката «Нове будівництво житлового комплексу по просп. Московському (між просп. Архітектора Альошина (колишній просп. Орджонікідзе) та просп. Індустріальний (колишній просп. Фрунзе) в м. Харків» (1 черга будівництва 4-ї пускової комплексу: будинок №4)»

(назва об'єкта згідно з проектом, характером використання)

нове будівництво


(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)


м. Харків, просп. Московський (між просп. Архітектора Альошина (колишній просп. Орджонікідзе) та просп. Індустріальний (колишній просп. Фрунзе) відмовлено.

(місце для підписання об'єкта)

Головний інспектор будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації Департаменту дозвільних

процедур
(посада)




(підпис)

І. В. Касьніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)