

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

05.11.2019 р. № ІУ 173193092442

За результатами розгляду поданої ПРАТ «Гресст Житлобуд-1»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

28 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавче геодезичне знімання фактичного планового та висотного розміщення будівель та інженерних мереж об'єкта.

невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- в квартирах не встановлені прилади опалення.
- не закінчені роботи з монтажу трубопроводів водопостачання, теплопостачання та водовідведення.
- не встановлені зонтики на вентиляцiях та захисне покриття паранетів із сталі.
- не закінчені роботи з влаштування благоустрою.
- не закінчені роботи з влаштування вхідної ґрунти.
- не влаштоване накриття над сходами в підвалі.

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області).

У видачі сертифіката **«Нове будівництво житлового комплексу по просп. Московському (між просп. Архітектора Альошина (колишній просп. Орджонікідзе) та просп. Індустріальний (колишній просп. Фрунзе) в м. Харків» (1 черга будівництва 3-й пусковий комплекс: будинок №3)»**

(назва об'єкта, місце впроєктованого характеру будівництва)

нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

м. Харків, просп. Московський (між просп. Архітектора Альошина (колишній просп. Орджонікідзе) та просп. Індустріальний (колишній просп. Фрунзе) відмовлено.

(місце розташування об'єкта)

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур
(посада)
І. В. Кальніченко
МІКА ІНЖІНІРІНГ
ВОЛОДИМИРІВНА


(прізвище)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)

