

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

05.11.2019 р. № ІУ 173193092445

За результатами розгляду поданої ТОВ «СЕМЕНТ-ЛЮКС»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

30 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- не в повному обсязі виконані будівельні роботи з оздоблення фасаду та благоустрою території,
- не влаштовано накриття над входами в підвал,
- не розпочато будівництво підземного гаражу на 466 машино-місць загальною площею 20233,95 кв.м, передбаченого проєктною документацією в 2-му пусковому комплексі.

що, згідно з абз. 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області).

У видачі сертифіката «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків та підземного гаража з урахуванням знесення нежитлових будівель літ. "А-2", літ. "Б-3", літ. "Г-1", літ. "Д-1" та будинку літ. "В-3" по вул. Професорській, 30 в м. Харкові» (2-й пусковий комплекс: будинок 4)»

сфера об'єкта згідно з проєктом, характер будівництва

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

м. Харків, вул. Професорська, 30


відмовлено.

місце розташування об'єкта

Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур

(посада)

МІІ




(підпис)

І. В. Кальніченко
(прізвище, ім'я та по батькові)