

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

11.11.2019 р. № ІУ 173193152291

За результатами розгляду поданої **ТОВ "Гідро-Інвест"**  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

24 жовтня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не надано у повному обсязі виконавчу документацію для огляду (журнал геодезичних робіт, виконавчі геодезичні схеми),
- не надано акт пусконаладжувальних робіт обладнання МГЕС,

**виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:**

- в акті готовності об'єкта до експлуатації найменування об'єкта будівництва не узгоджується з найменуванням об'єкту в дозволі на виконання будівельних робіт від 07.10.2014 № ІУ 114142800449,
- в акті готовності об'єкта до експлуатації відсутні підписи та печатки субпідрядних організацій ТОВ «УВБА «Центр», ТОВ «Геоексперт», ТОВ НВП «Екозахист»,
- згідно даних реєстру атестованих осіб кваліфікаційний сертифікат головного інженера проекту Габаяна Григора АР № 008582 – призупинений,

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**

- влаштовано один підвідний напірний водовод із скловолокна протяжністю 63,2 м.п. та один гідроагрегат (проектом передбачено двогілковий підвідний металевий напірний водовод діаметром 2000 мм та влаштування двох гідроагрегатів),
- не влаштовано систему автоматизованого контролю та управління обладнанням,
- фактичні розміри в плані будівлі МГЕС 13,25x9,07м (проектом передбачено 16,3x17,2м),
- покрівля будівлі МГЕС виконана із залізобетонних плит (проектом передбачено влаштування металеві ферми),
- не влаштовано систему запобігання пожежі,
- влаштовано споруду із зливними трубами, до якої підведено напірний водовод із скловолокна, що не передбачено проектними рішеннями,

**що, згідно з абз. 4, 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області).**

У видачі сертифіката **«Будівництво міні гідроелектростанції на правому березі р. Рось у створі споруд Білоцерківського верхнього водосховища»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва)

**нове будівництво**

• нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Київська обл., Білоцерківський район, в межах Пилипчанської сільської ради  
(місце розташування об'єкта)

відмовлено.

Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею дозволів на  
виконання будівельних робіт  
Департаменту дозвільних  
процедур  
(посада)  
МП



  
(підпис)

О.А. Ткачук  
(прізвище, ім'я та по батькові)