

до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

14.11.2019 р. № IV 173193182489

За результатами розгляду поданої ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1"

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

08 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано виконавче геодезичне знімання фактичного планового та висотного розміщення будівель та інженерних мереж об'єкта;
невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- в квартирах не встановлені прилади опалення,
- не закінчені роботи з монтажу трубопроводів водопостачання, тепlopостачання та водовідведення,
- не встановлені зонтики на вентканалах та захисне покриття парпетів із сталі,
- не змонтоване обладнання трансформаторної підстанції,
- не закінчені роботи з влаштування благоустрою,
- не закінчені роботи з влаштування вхідної групи,

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області).

У видачі сертифіката «Нове будівництво житлового комплексу по просп. Московському (між просп. Архітектора Альошина (колишній просп. Орджонікідзе) та просп. Індустріальний (колишній просп. Фрунзе) в м. Харків» (1 черга будівництва 4-й пусковий комплекс: будинок №4, ТП-1)»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,


м. Харків, просп. Московський (між просп. Архітектора Альошина (колишній просп. Орджонікідзе) та просп. Індустріальний (колишній просп. Фрунзе)

місце розташування об'єкта)

відмовлено.

Головний інспектор будівельного
нагляду видачі методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвілля

ПРОВІДУР
АНТОНІНА
СЕРГІЙВНА
(посада)
МП



(підпис)

А.С. Іванченко

(прізвище, ім'я та по батькові)