

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ У
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

11.11.2019 р. № ЛВ 172193152152

За результатами розгляду поданої **Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, яка є замовником)

29 жовтня 2019р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

Відповідно до ч.1 абз.3 п.27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, замовником не подано документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме: виконавчу документацію, що стосується об'єкта будівництва, зокрема: виконавчу документацію, що стосується об'єкта будівництва, зокрема: журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій, журнал виконання антикорозійних робіт, журнал вхідного контролю матеріалів, журнал авторського нагляду, акти випробування, тощо.

Також, замовником не надано підтверджувальних документів які вказано в акті готовності об'єкта до експлуатації, (додаток 9, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, зокрема: енергетичний сертифікат будівлі, технічний паспорт від 08.09.2017р. №165-нж, тощо.

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:

На час розгляду документів представлених замовником будівництва встановлено невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:

- не влаштовано паробар'єр Н110СТ Стандарт, при монтуванні перекриття на відмітці +3,500.

що, згідно з абз. 4, 5 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області). У видачі сертифіката «Будівництво одноповерхової казарми №2 у в/м №25 (184 НЦ НАВС); Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

Нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі відмовлено.

технічне переоснащення, місцезнаходження об'єкта)

Головний інспектор
будівельного нагляду
відділу по роботі
з дозвільними документами
(посада)



(підпис)

Заставська Ярина
Володимирівна
(прізвище, ім'я та по батькові)