

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

03.12.2019 р. № ІУ 173193372495

За результатами розгляду поданої **Акціонерним товариством "УКРТРАНСГАЗ"**
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

27 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено: неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- не надано проектну документацію для огляду (проект виконання робіт (ПВР)), **виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:**
- проектною документацією передбачено влаштування буферної ємності об'ємом 25 м³, на час проведення перевірки представлено паспорт буферної ємності № 419 об'ємом 29,1 м³

що, згідно з абз. 4, 5 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката **«Реконструкція установки регенерації діетиленгліколю цеху №1 Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

реконструкція

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Львівська обл., Стрийський район, с. П'ятничани по вул. Промисловій, 13 відмовлено.
місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**
(посада)
МП




(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)