

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**09.12.2019 р. № ІУ 173193430953**

За результатами розгляду поданої **ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго»**

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**25 листопада 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено: неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- у журналі авторського нагляду у період з 01.06.2016 року по 28.04.2017 року відсутні записи про результати здійснення нагляду, також: частково відсутні відмітки про усунення виявлених порушень,

**виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:**

- В пункті 4 Акту, в інформації щодо документів, які дають право на виконання будівельних робіт, зокрема в повідомленні про зміну даних в дозволі на будівельні роботи № ІУ 123193031750 невірно наведений місяць реєстрації вищевказаного повідомлення, а саме листопад 2019 року (в Єдиному реєстрі вищевказане повідомлення зареєстроване в жовтні 2019 року),

**невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта, а саме:**

- в техніко-економічних показниках, наведених в експертному звіті щодо розгляду проектної документації від 24.11.2017 № 00-1838-17/ІЗ виконаному ДП «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи» ДП «Укрдержекспертиза» та технічному паспорті проведеної інвентаризації № 2901 від 17.09.2019 року наведено зокрема інформацію щодо влаштування трансформатору власних потреб потужністю 200 кВА, фактично влаштований трансформатор для власних потреб потужністю 2500 кВА,

**що, згідно з абз. 4, 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області).**

У видачі сертифіката **«Повітряної лінії 750 кВ Запорізької АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ «Каховська» та заходами повітряних ліній 330 кВ». 4 пусковий комплекс - на ПС 750/330 кВ «Каховська» встановлення АТ-1 з ТПР 3х92 МВА, ТВП -1 та пов'язана з цим добудова відповідних систем»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

**нове будівництво**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,


**Херсонська область, Дніпрянська селищна рада (за межами населеного пункту) - ПС  
750 Кв «Каховська» (АТ-1)**

Відмовлено.

місце розташування об'єкта

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур**  
(посада)  
МП



  
(підпис)

**А. С. Іванченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)