

**Державна архітектурно-будівельна інспекція України**  
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

**ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА**

**18.12.2019 р. № ІУ 173193522822**

За результатами розгляду поданої **Акціонерним товариством "УКРТРАНСГАЗ"**  
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

**12 грудня 2019 р.** заяви про видачу сертифіката встановлено:

**неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:**

- не надано проектну документацію для огляду (проект виконання робіт (ПВР)),

**виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:**

- проектною документацією передбачено влаштування буферної ємності об'ємом 25 м<sup>3</sup>, на час проведення перевірки представлено паспорт буферної ємності № 419 об'ємом 29,1 м<sup>3</sup>,

**що, згідно з абз. 4, 5 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).**

У видачі сертифіката **«Реконструкція установки регенерації діетиленгліколю цеху №1 Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

**реконструкція**

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

**Львівська обл., Стрийський район, с. П'ятничани по вул. Промисловій, 13** відмовлено.  
місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного  
нагляду відділу методології та  
нагляду за видачею сертифікатів  
готовності об'єктів до експлуатації  
Департаменту дозвільних  
процедур**  
(посада)  
МП



  
(підпис)

**А.С. Іванченко**  
(прізвище, ім'я та по батькові)