

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

18.12.2019 р. № ІУ 173193522885

За результатами розгляду поданої ПП «Проект-Буд»
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

12 грудня 2019 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, а саме:

- в пункті 4 акту готовності об'єкта до експлуатації в частині зазначення дати видачі дозволу на виконання будівельних робіт та в п. 6 Акту зазначені показники за результатами технічної інвентаризації не узгоджуються з п. 14 Акту, де зазначено, що технічна інвентаризація на об'єкті не проводилась,

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- влаштована огорожа вузла забезпечення потужності не відповідає наданій проектній документації,
- у вузлі забезпечення потужності після крана кульового приварного влаштовано додатковий фланець, що не передбачено наданою проектною документацією,
- неналежним чином ведеться виконавча документація, зокрема в загальному журналі робіт в табл. 5 «Відомості про виконання робіт» частково відсутні записи щодо виконання будівельних робіт на об'єкті, які передбачені проектною документацією, чим порушено п. 4.8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»,

що, згідно з абз. 5, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області).

У видачі сертифіката **«Зовнішнє газопостачання установки підготовки газу Рудниківського ГР (нове будівництво) на землях Рудниківської с/р Миколаївського району Львівської області»**

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:


нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

с. Рудники (за межами населеного пункту) Миколаївського району Львівської області
відмовлено.

місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту Дозвільних
процедур**
(посада)
МП




(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)