

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який прийняв рішення про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

05.02.2020 р. № ІУ 173200360846

За результатами розгляду поданої КП "Полігон"
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

найменування юридичної особи, яка є замовником)

17 січня 2020 р. заяви про видачу сертифіката встановлено:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката, а саме:

- Не в повному об'ємі заповнений загальний журнал,
- Не в повному об'ємі складені акти на закриття прихованих робіт,
- Не заповнений журнал вхідного контролю будівельних матеріалів, конструкцій та виробів,

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, стандартів і правил, а саме:

- Відсутній проект виконання робіт,
- Відсутній спеціальний журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій,
- Не виконано роботи по огороженню металево-сітчастою огорожею висотою 1,7 м на залізобетонних опорах, яка передбачена проектом та не включена до кошторису,
- На генеральному плані відсутні позиції розміщення протитопожєжних щитів, які згідно кошторису виготовлені, але не встановлені.

що, згідно з абз. 4, 6 п. 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є підставою для відмови у видачі сертифіката (відповідно до довідки щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області).

У видачі сертифіката «Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимир-Волинський, Володимир-Волинського району, Волинської області»

(назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

нове будівництво

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с/рада П'ятиднівська відмовлено.
(місце розташування об'єкта)

**Головний інспектор будівельного
нагляду відділу методології та
нагляду за видачею сертифікатів
готовності об'єктів до експлуатації
Департаменту дозвільних
процедур**
(посада)
МП

(підпис)

А.С. Іванченко
(прізвище, ім'я та по батькові)